



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58  
ОНД и ПР по Новоалександровскому району

356000 г. Новоалександровск ул. Заводская 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: novoaleks77@bk.ru

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10

### Предписание № 121/142

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6», Ставропольский край, Новоалександровский район, с. Раздольное, ул. Школьная, 49

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Новоалександровскому и Красногвардейскому районам) подполковника внутренней службы В.Н. Рак № 121 от «17» апреля 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.00 час 23.08.2017 г. по 11.00 час 23.08.2017 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором Новоалександровского района Ставропольского края по пожарному надзору капитаном внутренней службы Воробьевым Олегом Сергеевичем объектов защиты Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», расположенных по адресам: Ставропольский край, Новоалександровский район, с. Раздольное, ул. Школьная, 49, Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Воскресенская, ул. Школьная, 18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Сергиенко Сергеем Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>с. Раздольное, ул. Школьная, 49</b>				
1	Помещения пищеблока не в полном объеме защищены автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ № 123 ст. 54, ст. 83, СП. 5.13130.2009 п. А4, табл. А1, таул. А3	24.11.2017	
<b>ст. Воскресенская, ул. Школьная, 18</b>				
2	Автоматическая пожарная сигнализация не содержится в	ППР в РФ п. 61.	24.11.2017	

	исправном (работоспособном) состоянии.			
3	Приборы управления средствами автоматической противопожарной защиты объекта не расположены таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 50 мм.	СП. 5.13130.2009 п. 13.14.8.	24.11.2017	
4	Источник наружного противопожарного водоснабжения не имеет запаса воды, необходимого для пожаротушения.	ФЗ № 123 ст. 62.	24.11.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Новоалександровского и Красногвардейского районов  
Ставропольского края по пожарному надзору  
капитан внутренней службы

О.С. Воробьев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, (подпись))

«23» августа 2017 г.



Предписание для исполнения получил(а):

директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Сергеенко Сергей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» августа 2017 г.

(подпись)